

Muzeum Stutthof w Sztutowie
Ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonym na „Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Treść złożonego zapytania:

1. W dokumentacji nie ma zamieszczonej informacji, dotyczącej rodzaju drewna jakie ma być użyte do wykonania nowych okien. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na tzw. mikrowczepy?
2. Ponadto nie ma opisu dotyczącego rodzaju okuć. Czy mają to być okucia obwiedniowe, np. Winkhaus, Roto lub równoważne?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga zastosowanie drewna klejonego do wykonania nowych okien. Wymagania dla materiałów opisuje szczegółowa specyfikacja techniczna pkt. 2.3 – załącznik nr 2C do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zastosowanie okuć obwiedniowych z możliwością mikrowentylacji zgodnie z wymaganiami ITB dopuszczającym wyrób do stosowania. Wymagania dla materiałów opisuje szczegółowa specyfikacja techniczna pkt. 2.3 – załącznik nr 2C do SIWZ.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora – *Piotr Piechnik*

Z-ca DYREKTORA

Piotr Piechnik