

Wyjaśnienie treści SIWZ – część II

dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonym na „Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Treść złożonego zapytania:

1. W wyjaśnieniu treści SIWZ z dnia 29.03.2012 napisali Państwo, że „Zamawiający wymaga zastosowanie drewna klejonego do wykonania nowych okien. Wymagania dla materiałów opisuje szczegółowa specyfikacja techniczna pkt. 2.3 – załącznik nr 2C do SIWZ.” W moim pierwszym zapytaniu chodziło o uszczegółowienie rodzaju drewna, z którego mają być wykonane nowe okna. W związku z tym zwracam się ponownie z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejunki sosnowej łączonej na mikrowczepy?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejunki sosnowej łączonej na mikrowczepy.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora – *Piotr Piechnik*

Z-ca DYREKTORA

Piotr Piechnik