

Muzeum Stutthof w Sztutowie
Ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo

Wyjaśnienie treści SIWZ – część III

dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane w budynku byłej komendantury – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

Treść złożonego zapytania:

1. Jakie rozwiązanie konstrukcyjne okien przewiduje się do wykonania stolarki - słupki stałe czy słupki ruchome?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie parapetów zewnętrznych innych niż z blachy miedzianej, np. blaszane w kolorze miedzi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga do wykonania stolarki okiennej zachowanie istniejącego wzoru, podziału i wymiarów, jak określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2C do SIWZ.
Konstrukcja okna 3 - skrzydłowego musi posiadać jeden słupek ruchomy, a drugi stały.
2. Zamawiający wymaga zastosowanie parapetów zewnętrznych z blachy miedzianej, nie dopuszcza zastosowania parapetów blaszanych w kolorze miedzi.

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora – *Piotr Piechnik*

Z-ca DYREKTORA

Piotr Piechnik